Proj. P3-Rs/LZV/LZR/F
wg oddz. oprac. OBI 2100310
do wymiany na KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F + P4/F
nr Z6307466 oraz nr Z6307467

Proj. sieć kablowa nN 0,4kV
wg oddz. oprac. OBI 2100310

proj. 1x (Arot DVK 160 l=90m) -wykop otwarty

proj. 1 x (Arot SRS 160 l=32m) -przewiert

proj. 3x (Arot SRS 160 l=8m) -wykop otwarty

Proj. słupowa stacja transformatorowa
15/0,4 kV - T631625 "Myki Osiedle 2"
typu STNKur11-20/250/R na żerdzi 12/12 E
wraz z 3 rozłącznikami nN SZ400.41,
proj. uziom stacji typu TP1+2x10

proj. 1x (Arot SRS 160 l=15m) -wykop otwarty

proj. 3x (Arot SRS 160 l=35m) -przecisk

proj. 3x (Arot SRS 160 l=10m) -przecisk

proj. 2x (Arot DVK 160 l=5m) -wykop otwarty

proj. 2x (Arot SRS 160 l=108m) -przecisk

proj. 1x (Arot DVK 160 l=150m) -wykop otwarty

proj. linia kablowa nN
do usunięcia z zasobów ZUDP

proj. stacja słupowa SN/nN
do usunięcia z zasobów ZUDP

proj. linia kablowa nN
do usunięcia z zasobów ZUDP

Proj. KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F + P4/F
nr Z6307459 oraz nr Z6307460

Proj. sieć kablowa nN 0,4kV
wg oddz. oprac. OBI 2400471

Proj. sieć kablowa nN 0,4kV
do włączenia w sieć nN 0,4kV
wg oddz. oprac. OBI 2400471

Proj. KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F
nr Z6307461

proj. 2x (Arot SRS 160 l=5m) -przecisk

Proj. P2-Rs/LZV/2LZR/F
nr Z6307465

Proj. 6650401 207e, sieć wodociągowa
wg oddz. oprac.

160
arty
4 kV
-240)

proj. 1x (Arot SRS 160 l=6m) -wykop otwarty

proj. Arot DVK 160 l=8m (wykop otwarty)

Proj. KRSN-00/4R-NH2/F
wg oddz. oprac. OBI 2400471

proj. linia kablowa SN
do usunięcia z zasobów ZUDP

Proj. P2-Rs/LZV/2LZR/F
nr Z6307464

proj. 2x (Arot DVK 160 l=151m) -wykop otwarty

Proj. P2-Rs/LZV/2LZR/F
nr Z6307463

Proj. P2-Rs/LZV/2LZR/F
nr Z6307462

proj. 2x (Arot SRS 160 l=9m) -wykop otwarty

proj. 1x (Arot SRS 160 l=9m) -wykop otwarty

Proj. P3-Rs/LZV/LZR/F
nr Z6307468

proj. 1x (Arot SRS160 l=9m) -wykop otwarty

proj. linia kablowa SN
do usunięcia z zasobów ZUDP

proj. słup krańcowo-krańcowy 6a/ KK1go 12 /20 (ustój Up2a)
- st. obostrzenia 1,
rozł. RUN III-24/4 W-S-H 100A,
proj. odgromnik SN ASM 18,
proj. głowica kablowa SN 24kV CHE-F 25-150,
proj. uziom TP1+2x10

istn. linia nap. SN 15kV OLSZTYN 1 - SŁUPY
3x AFl-6 35mm² (układ trójkątny)
odc. 215-02/03

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

GEODETA
mgr inż. Michał Prusik
upr. bdn. nr 22121

GEO - SZKIC Michał Prusik
ul. Kołłątaja 6 lok. 67, 10-562 Olsztyn
NIP: 739 334 15 43, REGON: 281401764
tel. 730 343 243, biuro@geo-szkic.pl

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych pozwalającej przez wykonawcę prac geodezyjnych dokument zasadniczy wynik pozytywną weryfikację GO-I.6642.1.2884.2026_3 z dnia 26.06.2026r.
Sebastian Żmuda

GO-I.6642.1.2884.2026

GEO-SZKIC Michał Prusik

Pomiarki Powykonawcze
Nr GO-I.6642.1.2884.2026_3
z dnia 26.06.2026r.

mgr inż. Michał Prusik
upr. bdn. nr 22121


LEGENDA:
- proj. linia kablowa SN 15kV 3x NA2XS(FL)2Y 1x70RMC/25mm² 12/20kV l=4.40/304m
- proj. linia kablowa nN 0,4kV: NAZXY 4x240mm²
- proj. 2x mufa 0,4kV SMH4 120-240

OBI 2501067

ELHANT
SEBASTIAN ŻMUDA
ul. Żołnierska 15 lok. 10, 10-561 Olsztyn
PROJEKTY, NADZORY, OBSŁUGA INWESTYCJI

OBIEKT: Sieć elektroenergetyczna SN i nN Kalinowo w m. Myki, gm. Dywity
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu - branża elektryczna
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Sebastian Żmuda upr. nr WM/0180/PWOE/13

ETAP 1
zgłoszenie prac
30.10.2026



ELHANT
SEBASTIAN ŻMUDA
ul. Żołnierska 22/6, 10-561 Olsztyn

INWESTOR:
ENERGA-OPERATOR SA,
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

OBIEKT:	Sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV oraz SN 15 kV w m. Mykl, gm. Dywity	Branża: ELEKTRYCZNA
		Data: 26.2026r.
TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat jednokreskowy	Skala: b/s
		Nr rys.: E-1
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Sebastian Żmuda upr. nr WAM/0080/PWOE/13	

zainstalować 1x32 — sł. 1 tymczasowo wg. odrębnego opracowania projektowanego jak rozdzielnia stacyjna.

ETAP 1

zakres prac

30.01.2026




P/25/010998
dz. 66/3
P/25/010956
66/4