2 szt

Proj. P2/F [Z6503738]

dz. Nr 48/10

kWh

ETIMAT T 3p 25A

LZ 5

Proj. KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F [Z6503737]

L1, L2, L3

R1-NH2 WTZ2

R2-NH2 WTZ2

R3-NH2

R5-NH00 WTN00 50A gG

PEN

R≤30Ω

Rezerwa

kWh

ETIMAT T 3p 25A

LZ 5

2 x 4xLGY 16mm² (w DVK40)

Proj. NA2XY-O 4x120mm² / L=138m

2 szt

Proj. P4/F [Z6503740]

dz. Nr 48/34

kWh

ETIMAT T 3p 20A

LZ 5

dz. Nr 48/37

kWh

ETIMAT T 3p 25A

LZ 5

35/52

dz. Nr 48/33

dz. Nr 48/35

kWh

ETIMAT T 3p 25A

LZ 5

OK.

kWh

ETIMAT T 3p 25A

LZ 5

Proj. KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F [Z6503739]

L1, L2, L3

R1-NH2 WTZ2

R2-NH2 WTZ2

R3-NH2

R5-NH00 WTN00 50A gG

R5-NH00 WTN00 50A gG

PEN

R≤30Ω

2 x 4xLGY 16mm² (w DVK40)

2 x 4xLGY 16mm² (w DVK40)

Proj. NA2XY-O 4x120mm² / L=68m

Proj. KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/

L1, L2, L3

R1-NH2 WTZ2

R2-NH2 WTZ2

R3-N

- etap III

Proj. przecisk SRS-G160/7m

Proj. przecisk SRS-G160/6m

KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F [Z6503737]
+ Proj. P2/F [Z6503738]
R≤30Ω

128m(138m)

Proj. KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F [Z6503739]
+ Proj. P4/F [Z6503740]
R≤30Ω

Proj. przecisk SRS-G160/3m

Proj. przecisk SRS-G160/6m

61m(68m)

Proj. KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F [Z
+ Proj. P2/F [Z

- etap III

Proj. NA2XY-O 4x120mm² / ∑L=710m (774m) - Proj. obw. Nr 5

"Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią mapy zasadniczej, zweryfikowanej przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; **identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2817.2021.1206, z dn. 01 .06. 2021**; zaktualizowanej przez uprawnionego geodetę: inż. Justynę Bulicką, upr. Nr 19497"

PROJEKTANT
inż. Wacław Wykowski
upr. bud. Nr (...)/89/O.L.
§ 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1,
§ 7 ust. 3 pkt 1 pkt 4 Ust. d"

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWY

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

Miejscowość

Jednostka ewidencyjna	identyfikator
	nazwa
Obręb ewidencyjny	identyfikator
	nazwa

STAROSTA SZCZYCIEŃ
ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szc

WÓJT GMINY
SZCZYTNO

RR.SB.7230.3.76.2021

Szczytno, dnia 17.08

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2,3 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470) i art. 104 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2021 r. (data wpływu) złożonego przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Siecioprojekt" Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Rolna 241, 10-804 Olsztyn reprezentowane przez Pana Wacława Wykowskiego, działającego z upoważnienia ENERGA-Operator S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn o uzgodnienie wymiany odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej NN 0,4 kV w drodze gminnej publicznej Nr 196012N Dębówko – Romany, działka nr 217/1 w msc. Romany, obręb geodezyjny Romany, gm. Szczytno

Zezwala się

a lokalizację projektowanej elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w drodze gminnej publicznej Nr 196012N działka nr217/1 w miejscowości Romany, obręb geodezyjny Romany, gm. Szczytno z zachowaniem następujących warunków:

Lokalizacja i przebieg projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV musi być zgodny § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie arunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., r 43, poz. 430).

Przebieg projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV musi zaprojektować projektant siadający uprawnienia do projektowania sieci elektroenergetycznych.

Na podstawie złożonego wniosku wydana zostanie decyzja, w której określone zostaną warunki owadzenia robót w działkach gminnych, termin wykonania robót oraz określona zostanie technologia zywrócenia działki do stanu poprzedniej używalności po wykonanych robotach. W decyzji określone staną również stawki opłat za zajęcie drogi publicznej.

nwestor na etapie wykonawstwa na 30 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót zobowiązany jest również uzyskania decyzji na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz trzebami ruchu drogowego w drodze gminnej publicznej Nr 196012N działka nr 217/1 w miejscowości many, obręb geodezyjny Romany, gm. Szczytno.

Roboty przy budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej należy oznakować i wykonywać zgodnie z iwem budowlanym i normami branżowymi.

Iniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w drodze gminnej blicznej oraz na umieszczenie w drodze gminnej publicznej urządzenia niezwiązanego potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego, o które wykonawca inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi.

ntegralną częścią niniejszego zezwolenia/uzgodnienia będą w/w decyzje stanowiące uzupełnienie odnienia. W przypadku nie uzyskania decyzji przez inwestora przed przystąpieniem do realizacji zadania iejsze zezwolenie wygasa.

Projektowaną linię kablową elektroenergetyczną należy maksymalnie do 1,0 metra od granicy pasa gowego drogi gminnej.

W celu uzyskania zezwolenia na wejście z robotami na 30 dni przed zamiarem przystąpienia do wykonania ót należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy Szczytno o udzielenie zezwolenia na prowadzenie ót w pasie drogowym drogi publicznej zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach licznych.

Warunki podane powyżej ważne są przez okres trzech lat. Nie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Gazownia w Olsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof.kowalski@psgaz.p

STAROSTA SZCZ
ul. Sienkiewicza 1, 12
KI
o

Załącznik nr Gg.6630.290.2021 do protokołu Narady Koordynacyjnej z dnia 03.09.2021 r.

Uzgodniono Gg.6630.290.2021 zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, na adres właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia (dodatkowo do wiadomości na adres e-mail: gazownia.olsztyn@psgaz.pl).

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.

3. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie koszty z tym związane (dotyczy usunięcia awarii oraz jej skutków). O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5m po obu stronach od osi gazociągu.

8. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm.." W tym, zachować odległość pionową minimum 0,2m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami ścianek: rur/ rur osłonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejącej sieci gazowej. Zachować minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m). W przypadku wypłycenia sieci gazowej wystąpić o warunki przebudowy do PSG Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

9. Skrzyżowania z gazociągiem/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni. W milrejsach skrzyżowań z sieci gazową zastosować rury osłonowe na projektowanej infrastrukturze.

10. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w miejscu skrzyżowania z istniejąca siecią gazową, dokonać odkrywki istniejącej sieci gazowej w obecność pracownika Gazowni w Olsztynie, 10-409 Olsztyn ul. Lubelska 42A. W przypadku nawierzchni o konstrukcji nierozbieralnej lub skrzyżowania pod jezdnią utwardzoną (przy braku możliwości wykonania odkrywki), należy dołączyć do zgłoszenia rozpoczęcia robót, o którym mowa w pkt 1, profil podłużny projektowanej infrastruktury w miejscu ww. skrzyżowania.

11. Skrzyżowanie z gazociągami wysokiego ciśnienia uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn.

KIEROWNIK GAZOWNI
GAZOWNIA W OLSZTYNIE
Krzysztof Kowalski

Agnieszka.Dobrowolsk
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka.Dobrowolsk
Data: 2021.09.03 11:23:11 +02'00'

Z up. Agnieszka Dobrowolska
Starszy Specjalista ds. Technicznych

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Gazownia w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 795582178
e-mail: agnieszka.dobrowolska@psgaz.pl