Zakup i wymiana akumulatorów UPS SG SERIES CE na Terminalu Paliw w Widełce.

Zakres prac:

1. Dostawa akumulatorów typu MW Power MWP 50-12, 12V 50Ah w ilości 64 sztuk (32 sztuki na jeden UPS).
2. Wymiana akumulatorów UPS SG SERIES CE w budynku administracyjno-socjalnym oraz rozdzielni RG.
3. Utylizacja zużytych akumulatorów.
4. Wykonanie stosownych pomiarów po dokonanej wymianie.
5. Protokół z testu pojemności dostarczonych baterii akumulatorów.

Prace może wykonać jedynie oficjalny przedstawiciel producenta ABB. Konieczne przedstawienie dokumentów potwierdzających autoryzację producenta UPS.

Wymagana wizja lokalna w celu zaznajomienia się z przedmiotem postępowania – wymagane sprawdzenie dostępu do kodów serwisowych urządzeń.

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych oraz wizji lokalnej: Łukasz Krudysz, tel. 665 680 046.

Termin wykonania: najszybszy możliwy, najpóźniej do 10.12.2026r.

Miejsce realizacji: Terminal Paliw ORLEN S.A., Widełka 869, 36-145 Widełka.

Oczekiwana gwarancja na wykonane prace: 24 miesiące

Warunki ogólne:

Wszystkie czynności Wykonawca powinien wykonywać zgodnie z obowiązującymi w ORLEN S.A. przepisami i procedurami. Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań ORLEN i ORLEN EKO z zakresu zachowania procedur BHP przy pracach na terenie Terminali ORLEN S.A. (odpowiednie szkolenia pracowników oraz właściwa odzież ochronna, buty i kaski, ŚOI zgodne z wytycznymi).

Wykonanie zlecenia nie powinno zakłócić normalnej pracy Terminala i powinno odbyć się wg zaakceptowanego przez Kierownictwo obiektu harmonogramu.

Wymagane opracowanie i uzgodnienie ze służbami BHP Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz ustalenie przebiegu prac z ORLEN EKO i ORLEN.

Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z ORLEN Ochroną dotyczącej obsługi ruchu osobowego i materiałowego pracowników do i z terenu obiektów chronionych ORLEN.

Akceptacja Regulaminu - Wymagania Ogólne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy TERMINALE PALIW. Oświadczenie o zapoznaniu się z Wymaganiami Ogólnymi BHP w ORLEN.

Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru prac.

Wymagania wobec ofert:

1. Potwierdzenie pełnego wykonania usługi w terminie przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Wskazanie osoby sprawującej nadzór nad realizacją prac z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w tego typu pracach.
3. Oświadczenie, że Oferent realizować będzie przedmiotowe prace we własnym zakresie, pracownikami o potwierdzonych (zweryfikowanych) kwalifikacjach w tej branży i posiadających aktualne zaświadczenie lekarskie do pracy na danym stanowisku.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Wymaganiami Ogólnymi BHP w ORLEN.
5. Wymagana polisa OC dot. prowadzonej działalności na wartość min. wysokości składanej oferty.
6. Oferta powinna zawierać wycenę usługi wymiany akumulatorów oraz osobno koszt materiałów.
7. Przedstawienie dokumentów potwierdzających autoryzację producenta UPS do serwisowania urządzeń.

Oferent zobowiązany jest do załączenia deklaracji spełnienia powyższych warunków i wymagań.

Prosimy o przedstawienie czasu potrzebnego na realizację zadania oraz terminu przystąpienia do realizacji po wybraniu oferty a także deklaracji realizacji całości zadania zgodnie z zakresem.