Wymagania dla ogrzewaczy płaszczowych:

Ogrzewacz płaszczowy beczek/zbiorników dla strefy 1 IIC T3, 3 czujniki temperatury Pt-100 w wykonaniu (Exi) regulacja, limiter, pomiar do DCS, regulator w wykonaniu Ex w zestawie, zakres roboczy do +200°C

Zasilanie 1f, 230V, 50Hz, w zestawie skrzynka przyłączeniowa Ex de IIC T6.

Płaszcze grzewcze- łącznie 3 komplety mieszalników:
36V-1A - zbiornik
36V-1B – zbiornik (rysunki techniczne zbiorników w Załącznikach)
36V-1C - beczka 200l

Dostosować długość i szerokość maty do zbiorników 36V-1A, 36V-1B oraz do standardowej beczki 200L 36V-1C.
Kabel z czujnika Pt-100 do DCS o dł.30m
Wymagane: Certyfikaty ATEX na ogrzewacze płaszczowe