
A) Odcięcie gazociągu stalowego DN150,, DN100
(przyłączy gazowych DN80, DN50)



OZNACZENIA:
1–Istniejący gazociąg niskiego ciśnienia (n/c) – stalowy
2–Dno elipsoidalne – stalowe

Odcięcia gazociągów, przyłączy

Instniejące odcinki gazociągów przeznaczone do wyłączenia należy przedmuchać, zamulić i zaślepić

INWESTYCJA:
BUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA O ŚR. De 160, 125mm WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI N/C De 90, 63 mm W ULICY POCZTOWEJ, KUJAWSKIEJ, LEGNICKIEJ, BRACI ŚNIADECKICH W WAŁBRZYCHU

ADRES INWESTYCJI:
Dz. nr 117, 124/2, 124/3, 127, 129/3, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2, 134/3, 163/1,163/2, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/5, 165/7, 165/8, 166, AM–6 obręb PIASKOWA GÓRA 13, gmina Wałbrzych
Dz. nr 125/1, 126, 128 AM–3 obręb STARY ZDRÓJ 20, gmina Wałbrzych

INWESTOR/ZLECENIODAWCA:
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.
UL. WOJCIECHA BANDROWSKIEGO 16
33–100 TARNÓW

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
Pracownia Projektowa PROFIT Maciej Kurant

INST. SANITARNE	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
	PROJEKTANT: mgr inż. MACIEJ KURANT	351/00/DUW	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. JAKUB TOKARCZYK	DOŚ/0203/PWBS/19	

STADIUM:	DATA:	SKALA:	NUMER RYS.:
PROJEKT BUDOWLANY	2021-05	-	10

NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT ODCIĘĆ GAZOCIĄGÓW

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ "PRACOWNI PROJEKTOWEJ PROFIT MACIEJ KURANT" I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY "PRACOWNI PROJEKTOWEJ PROFIT MACIEJ KURANT"