Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego PKN/2/004532/26

Specyfikacja techniczna

I. **Przedmiot zapytania ofertowego:** Zakup i dostawa 16 szt. gaśnic przewoźnych proszkowych 50 kg AP-50x ABC wraz z pokrowcami.

II. **Adresy dostawy:** ORLEN S.A., 31-241 Kraków, ul. Olszanicka 38a, Terminal Paliw w Olszanicy

III. **Termin realizacji:** do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

IV. **Dostawa i koszty przesyłki:** po stronie Oferenta.

V. **Gwarancja:** minimum 24 miesięcy.

VI. **Wymagania techniczne:**

Komplet gaśnic przewoźnych proszkowych 50 kg AP-50x ABC wraz z pokrowcami - 16 szt.

- Masa środka gaśniczego 50 kg.
- Skuteczność gaszenia: A B C.
- Ciśnienie próbne: 31 bar.
- Ciśnienie robocze: 16 bar.
- Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C.
- Zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty trwałą powłoką lakierniczą.
- Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.
- Poręczny wózek umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Urządzenie musi być produkowane zgodnie z wymaganiami krajowymi i unijnymi w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.
- Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

- Gaśnica wraz z pokrowcem zabezpieczającym. Pokrowiec na agregat proszkowy AP-50 zapewnia trwałą ochronę przed promieniowaniem UV, warunkami atmosferycznymi, korozją metalowych elementów.

VII. Pozostałe wymagania obligatoryjne:

Wymagane dokumenty (obligatoryjnie dołączone w języku polskim wersja papierowa i elektroniczna):

- Dokumentacja techniczna / karta produktu.
- Instrukcja obsługi i konserwacji.
- Książka serwisowa z kartą gwarancyjną.
- Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.
- Norma PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.